


VERBALE RICHIESTA CHIARIMENTI

Oggetto: Gara 2021-004-BAS avente ad oggetto l'indagine di mercato comparativa con richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di monitoraggio chimico, fisico, ambientale e biologico per la sorveglianza sanitaria.


quesiti	risposta
<p>Quesito n° 1 Quali sono i parametri da ricercare ai fini dell'effettuazione del Wipe test? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.1 (Monitoraggio dell'esposizione a farmaci antitumorali nei locali di somministrazione del DH oncologico del Presidio ospedaliero di rete Bassano, dell'Ospedale nodo di rete Asiago e presso i locali di preparazione e somministrazione dell'Ospedale di Santorso e se necessario del Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene)</p>	<p>Ad oggi i farmaci principalmente utilizzati in Azienda sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclofosfamide - Ifosfamide - 5-fluorouracile - metotressato - paclitaxel - doxorubicina - cisplatino - carboplatino - mitomicina - epirubicina
<p>Quesito n° 2 Quali sono gli agenti chimici da ricercare relativamente alle emissioni in aria? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.2 (Emissioni in aria di agenti chimici pericolosi e inquinanti emessi da stampanti laser, fotocopiatrici, e altri dispositivi analoghi. Sedi Azienda ULSS 7)</p>	<p>I principali agenti da ricercare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polveri di toner <p>L'Azienda ULSS7, qualora dovessero essere introdotti nuovi agenti chimici nel ciclo produttivo, potrebbe richiedervi di procedere al campionamento.</p>
<p>Quesito n° 3 per il monitoraggio delle componenti rumore e vibrazioni, i quantitativi riportati sono da intendersi relativi ai locali, al personale coinvolto o al numero di misure previsto? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.2 (Misurazione rumore e valutazione del rischio presso le sedi indicate dall'Azienda ULSS 7)</p>	<p>Il numero indicato riguarda le misure</p>
<p>Quesito n° 4 Relativamente al monitoraggio nelle sale operatorie (Valutazione dell'efficacia dell'impianto VCCC e Monitoraggio dell'esposizione a Gas Anestetici) i valori annui indicati sono da intendersi come punti di campionamento o sale operatorie? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.1 (Monitoraggio dell'esposizione a Gas Anestetici nelle Sale Operatorie del Presidio ospedaliero di rete Bassano, dell'Ospedale nodo di rete Asiago e dell'Ospedale di Santorso)</p>	<p>Il numero indicato riguarda le sale operatorie</p>
<p>Quesito n° 5 Si richiedono i parametri da ricercare riguardo le sostanze pericolose relativamente al monitoraggio ambientale e biologico Agenti Chimici Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.1 (Monitoraggio ambientale e biologico Agenti Chimici Pericolosi presso il</p>	<p>Tutte le sostanze attualmente in uso, da campionare, sono riportate nell'elenco prestazioni. L'Azienda ULSS7, qualora dovessero essere introdotti nuovi agenti chimici nel</p>

<p>Presidio ospedaliero di rete Bassano, l'Ospedale nodo di rete Asiago, l'Ospedale di Santorso e il Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene)</p>	<p>ciclo produttivo, potrebbe chiedervi di procedere al campionamento. Ad oggi non siamo in grado di comunicarvi quali sostanze/miscele verranno introdotte e dovranno essere campionate.</p>
<p>Quesito n° 6 A riguardo del monitoraggio dei parametri microclimatici sono indicati n. 2 punti, quantità 3. Si intende che devono essere effettuati 2 punti di monitoraggio su 3 locali? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.1 (Monitoraggio dei parametri Microclimatici presso le sedi del Distretto di Bassano dell'ULSS 7)</p>	<p>Corretto. N.2 punti di monitoraggio su 3 locali</p>
<p>Quesito n° 7 La ricerca di fibre d'amianto deve essere effettuata con tecnica MOCF (microscopia ottica) o SEM (scansione elettronica)? Riferimento documento di gara: Allegato 1 – Elenco prestazioni pag.1 (Ricerca fibre di amianto presso le sedi individuate del Distretto di Bassano dell'Azienda ULSS 7)</p>	<p>L'Azienda ULSS7 potrebbe chiedervi entrambe le tecniche.</p>
<p>Quesito n° 8 Voce "Monitoraggio dei parametri microclimatici presso le sedi del Distretto di Bassano dell'ULSS 7": al primo punto si parla di 2 punti indagati, per un quantitativo annuo di 3. A cosa si riferisce il 3? (l'ipotesi è che corrisponda al numero di edifici, ma riteniamo utile una conferma).</p>	<p>N.2 Punti di monitoraggio su 3 locali</p>
<p>Quesito n. 9 Alla riga successiva della stessa tabella, si espone il costo orario per campionamento [...]: a cosa corrisponde il valore "10"?</p>	<p>Il valore "10" corrisponde alla stima delle ore necessarie per svolgere l'attività</p>
<p>Quesito n. 10 Voci "Misurazione rumore e valutazione [...]" e "Misurazione vibrazioni [...]", a pagina 2: a cosa corrispondono le voci "costo orario per campionamento"?</p>	<p>Corrispondono alla stima delle ore necessarie per svolgere l'attività</p>
<p>Quesito n. 11 Monitoraggio delle Sale Operatorie in conformità alle Linee Guida ISPESL presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano e l'Ospedale nodo di rete Asiago. Valutazione dell'efficacia dell'impianto VCCC (portate d'aria, volumi di aria immessi e pressioni ambientali), misura at rest ed in operational: Si chiede se le misure indicate dovranno essere ripetute in condizioni operational pertanto anche durante gli interventi.</p>	<p>In entrambe le condizioni</p>
<p>Quesito n. 12 Monitoraggio dell'esposizione a Gas Anestetici nelle Sale Operatorie del Presidio ospedaliero di rete Bassano, dell'Ospedale nodo di rete Asiago e dell'Ospedale di Santorso. (Riferita ad un anno. Con cadenza delle verifiche semestrale). Monitoraggio Ambientale per la ricerca di gas e vapori anestetici Costo orario per campionamento inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait Stesura relazione conclusiva Dosaggio biologico degli operatori esposti: Si chiede di confermare che</p>	<p>Si conferma</p>

<p>sono indicate 50 analisi Ambientali, ovvero che le misure dovranno essere eseguite semestralmente in 25 locali diversi.</p>	
<p>Quesito n. 13 Monitoraggio ambientale e biologico Anatomia Patologica presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano e presso l'Ospedale di Santorso Monitoraggio Ambientale per la ricerca di Aldeidi (Formaldeide), Alcoli (Etanolo), Solventi (Xilolo); Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait; Stesura relazione conclusiva; Monitoraggio superficiale per la ricerca di Aldeidi Dosaggio biologico degli operatori esposti (metaboliti urinari): Si chiede se la quantità di controlli richiesti è 14 su Bassano e 8 su Thiene per un totale di 22 controlli. si devono considerare come il numero di controlli da fare per ricercare ogni sostanza?</p>	<p>Si conferma</p>
<p>Quesito n. 14 Monitoraggio ambientale e biologico Agenti Chimici Pericolosi presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano, l'Ospedale nodo di rete Asiago, l'Ospedale di Santorso e il Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene Monitoraggio Ambientale per la ricerca di sostanze aerodisperse indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico +Trasferta a forfait Stesura relazione conclusiva Dosaggio biologico degli operatori esposti: Si chiede di specificare quali siano gli agenti chimici richiesti per i quali effettuare la ricerca ambientale e biologica.</p>	<p>Tutte le sostanze attualmente in uso, da campionare, sono riportate nell'elenco prestazioni. L'Azienda ULSS7, qualora dovessero essere introdotti nuovi agenti chimici nel ciclo produttivo, potrebbe richiedervi di procedere al campionamento. Ad oggi non siamo in grado di comunicarvi quali sostanze/miscele verranno introdotte e dovranno essere campionate.</p>
<p>Quesiti n. 15 Monitoraggio dei parametri Microclimatici presso le sedi del Distretto di Bassano dell'ULSS 7 Monitoraggio dei parametri microclimatici - N. 2 punti indagati Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico +Trasferta a forfait Stesura relazione conclusiva: Si chiede di precisare se è previsto un intervallo di tempo minimo di monitoraggio dei parametri microclimatici per ciascun ambiente.</p>	<p>Non è previsto un intervallo di tempo</p>
<p>Quesito n. 16 Ricerca <i>fibre di</i> amianto presso le sedi individuate del Distretto di Bassano dell'Azienda ULSS 7 Ricerca (presenza/assenza) fibre di amianto su campione massivo Ricerca fibre di amianto (conteggio) aerodisperso, su filtro Costo orario per campionamento. Inclusa strumentazione Stesura relazione conclusiva Trasferta: Si chiede se c'è una richiesta specifica per la determinazione delle fibre aerodisperse: MOCF oppure SEM?</p>	<p>L'Azienda ULSS7 potrebbe richiedervi entrambe le tecniche.</p>
<p>Quesito n. 17 Cappe chimiche - Sedi Azienda ULSS 7 Esecuzione del test di contenimento di cappe chimiche ai sensi della</p>	<p>E richiesto un test di contenimento</p>

<p>norma EN 14175, parte 1-2-3. Costo orario per campionamento Stesura relazione tecnica Trasferta: Si chiede di confermare se è un test di contenimento. La domanda è posta in quanto sono test fatti da ditte produttori di cappe.</p>	
<p>Quesito n. 18 Emissioni in aria di agenti chimici pericolosi e inquinanti emessi da stampanti laser, fotocopiatori, e altri dispositivi analoghi. Sedi Azienda ULSS 7 Misurazioni, comprensive di strumentazione di misura e tecnico qualificato per lo svolgimento del monitoraggio su apparecchi indicati dall'Azienda Sanitaria Costo orario per campionamento Stesura relazione tecnica Trasferta: Si chiede quali sono gli agenti chimici pericolosi richiesti per i quali effettuare la ricerca ambientale.</p>	<p>I principali agenti da ricercare sono: per i principali agenti da ricercare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polveri di toner - L'Azienda ULSS7, qualora dovessero essere introdotti nuovi agenti chimici nel ciclo produttivo, potrebbe richiedervi di procedere al campionamento.
<p>Quesito n. 19 Misurazione rumore e valutazione del rischio presso le sedi indicate dall'Azienda ULSS 7 Misurazioni, comprensive di strumentazione di misura e tecnico qualificato per lo svolgimento del monitoraggio su attività e apparecchi indicati dall'Azienda Sanitaria Costo orario per campionamento Stesura relazione tecnica Trasferta Si chiede di specificare se si tratta di una valutazione del rumore su locali nuovi oppure su locali ed attrezzature già esistenti su cui effettuare una misura della pressione sonora. Si chiede inoltre se la valutazione del rischio è stata già fatta in passato, cui far riferimento.</p>	<p>L'Azienda ULSS7 potrebbe richiedere una valutazione sia su locali nuovi che su locali preesistenti. Non è stata effettuata una valutazione in tutti i locali.</p>

IL DIRETTORE
 U.O.C. Provveditorato Economico e Gestione Logistica
 (dott.ssa Elisabetta Zambonin)



Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
 Referente per l'oggetto: dott.ssa Roberta Basso (tel. 0424885229), e-mail: roberta.basso@ulss7.veneto.it