

SERVIZIO ENERGIA TERMICA, ELETTRICA E COGENERAZIONE

Elaborato 08.04

QUANTITA' / CONSISTENZE DI RIFERIMENTO	I valori di riferimento sono indicativi. Ai fini contrattuali si farà riferimento ai documenti AS-BUILT. Ulteriori informazioni sono presenti nell'Allegato 8.04_Impianti revisione 4 - consistenze
Stima volume servito climatizzazione estiva/invernale – Polo ospedaliero	192.467 mc
Stima superficie interna servita da acqua calda sanitaria, altre utenze termiche ed elettriche – Polo ospedaliero	94.738 mq
Stima superficie esterna servita da utenze elettriche – Polo ospedaliero	68.075 mq
Stima volume servito climatizzazione estiva/invernale – Sedi esterne	31.778 mc - riscaldamento invernale 26.748 mq – condizionamento invernale 39.221 – climatizzazione estiva
Stima superficie interna servita da acqua calda sanitaria ed altre utenze termiche	17.250 mq

